

## CHECK LIST DE SUIVI DU LAVEUR DE GAZ

DATE : 04/01/2022

Ce que je fais	Equipement	Etat : OK / NOK
TRAVAUX HEBDOMADAIRES		
J'écoute	Installation générale	Bruits anormaux
	Pompe de circulation	Bruits anormaux
	Pompe de dosage	Cognements
	Ventilateur	Bruits anormaux
Je contrôle et je relève	Générale	Propreté, absence d'obturation (carter moteurs)
	Pompes	1 < P < 2 bars
		Présence fuites
	Ventilateur	Vibration
		Température paliers
	Pompe de dosage	Arrêt pompe
		Arrêt sans défaut thermique
		Ligne aspiration amorcée
		Pompe marche mais sans dosage
		Présence fuites
	Mesure Ph, Rh, ...	Pas d'alimentation électrique
		Défaillance affichage
		Défaillance transmetteur
		2,5 < pH laveur acide < 3,5
	Stokage réactifs	Niveau bas atteint
TRAVAUX MENSUELS		
Je contrôle et je réalise	Tuyauterie distribution réactif	Etat de l'ensemble des tuyaux
	Buses de pulvérisation	Mauvaise aspersion
	Etat des sondes	Dépôt
	Ventilateur	Dépôt
		Marche silencieuse
		Absence de vibrations
		Température paliers
		Tension courroies
		Nettoyage turbine
	Pompe de dosage	Fuite au niveau de l'orifice de détection
	Raccords	Serrés

Si un défaut apparaît, le noter sur la fiche de vie machine Imp 08.03 et se référer au synoptique d'entretien