

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat Mixte Alpespace

**ARRÊTÉ D'AUTORISATION
SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT**

ETABLISSEMENT NOALPQUARTZ

Bat Cleanspace 354 voie Magellan 73800 Ste Hélène du Lac

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat Mixte Alpespace

ARRÊTÉ

Autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de l'Etablissement NOVALPQUARTZ sis Cleanspace 354 voie Magellan 73800 Ste Hélène du Lac dans le système de collecte du syndicat mixte ALPESPACE et du système de traitement du SIVU d'assainissement du pays de Montmélian

~~~~~

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 et suivants, L. 2224-7 à L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 211-11-1, R. 211-11-2 et R. 211-11-3

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L. 1331-10 et R. 1331-2 ;

Vu le Code des Communes et en particulier son article R. 372-12 ;

Vu le décret no 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du CGCT, et en particulier son article 4 ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg DBO<sub>5</sub>/j ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et consommation d'eau, et émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu la circulaire ministérielle n° 77.284/INT « Instruction technique de 1977 relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations » ;

Vu la délibération du Conseil Syndical en date du 15 décembre 2014 ;

**ARRÊTE :**

## ARTICLE 1 - OBJET DE L'AUTORISATION

L'Etablissement NOVALPQUARTZ sis Cleanspace 354 voie Magellan 73800 Ste Hélène du Lac est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues de ses activités de réparation, nettoyage et façonnage de pièces en quartz, dans le réseau d'assainissement, via un branchement collectif situé voie FARADAY.

## ARTICLE 2 - CARACTÉRISTIQUES DES REJETS

### Article 2.1 - Prescriptions générales

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

1. Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.
2. Etre ramenées à une température inférieure ou égale à 30°C.
3. Présenter un rapport DCO/DBO<sub>5</sub> inférieur ou égal à 3.
4. Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
  - De nuire à la conservation des ouvrages de collecte et de traitement ;
  - D'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes ;
  - De dégager directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou des vapeurs toxiques ou inflammables ;
  - De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d'épuration ;
  - De nuire au fonctionnement du système de traitement, notamment à la vie bactérienne des filières biologiques ;
  - De nuire à la destination finale des boues ;
  - D'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zone de baignade, pisciculture, etc.) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics.
5. Ne pas contenir les substances visées par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 susvisé, ni celles figurant à l'annexe V de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement.
6. Ne pas produire une inhibition de la nitrification supérieure à 10 % des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de 40 % d'affluent dans les conditions des tests pratiqués selon les normes en vigueur.

### Article 2.2 - Prescriptions particulières

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I.



## **ARTICLE 3 - CONDITIONS FINANCIÈRES**

En contrepartie du service rendu, l'Etablissement NOVALPQUARTZ, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance d'assainissement dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

## **ARTICLE 4 : CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT**

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, juridique et financier, applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques autorisé par le présent arrêté, sont définies dans la convention spéciale de déversement jointe en annexe et établie entre l'Etablissement NOVALPQUARTZ, le Syndicat mixte ALPESPACE, le SIVU d'assainissement du pays de Montmélian, VEOLIA EAU

## **ARTICLE 5 : DURÉE DE L'AUTORISATION**

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa date de signature.

Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction par période de 1 an, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant l'expiration de la période en cours.

## **ARTICLE 6 : OBLIGATION D'ALERTE**

L'établissement s'engage à alerter immédiatement la Collectivité ou son délégataire en cas de rejet accidentel au réseau d'assainissement de produits toxiques ou corrosifs, ou susceptibles de provoquer des dégagements gazeux, ou de rejets non-conformes au présent arrêté. L'établissement précisera la nature et la quantité des produits déversés.

## **ARTICLE 7 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION**

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'Etablissement devra en informer le Maire.

Toute modification apportée par l'Etablissement, de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques du rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Maire.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la Police de l'eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

## **ARTICLE 8 : EXÉCUTION**

L'Etablissement facilitera l'accès à ses installations des agents du service d'assainissement de la Collectivité ou agissant pour son compte, pour leur permettre d'effectuer toute inspection ou prélèvement nécessaire à l'exercice de leur mission de contrôle du bon respect des termes du présent arrêté.

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Chambéry dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers.

Fait à Alpespace, le ....**27 OCT.** 2015

  
La Présidente,



## **ANNEXE I : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

### **1. USAGES DE L'EAU**

L'Etablissement NOVALPQUARTZ est alimenté par le réseau public d'alimentation en eau potable

A titre indicatif et à la date de signature du présent arrêté, la consommation d'eau annuelle de l'Etablissement est de l'ordre de 2300 m<sup>3</sup>

### **2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS**

#### **2.1. Eaux usées domestiques**

Sont admissibles sans restriction, dans le réseau d'eaux usées, les eaux usées domestiques.

#### **2.2. Eaux pluviales**

Les eaux pluviales et autres eaux admissibles pourront être acceptées au réseau d'eaux pluviales sous réserve qu'elles respectent les critères de qualité des rejets directs au milieu naturel, conformément à la réglementation en vigueur.

#### **2.3. Eaux usées non domestiques**

Sont admissibles au réseau public d'assainissement, selon les prescriptions définies par le présent arrêté, les eaux issues du prétraitement

##### **2.3.1. Traitement préalable au déversement**

L'établissement NOVALPQUARTZ est équipé d'une installation de prétraitement d'une capacité de 0.9 m<sup>3</sup>/h permettant la neutralisation de l'effluent, le traitement des fluorures et des matières en suspension avant rejet au réseau d'eaux usées.

##### **2.3.2. Entretien des installations de prétraitement**

L'Etablissement NOVALPQUARTZ a obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état de fonctionnement. Il est responsable de l'entretien régulier de ses équipements.

L'Etablissement NOVALPQUARTZ doit par ailleurs s'assurer que les déchets générés par les dites installations de prétraitement sont éliminés dans les conditions réglementaires.

Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ses installations, l'Etablissement devra :

Fournir à la Collectivité, via le service d'assainissement, annuellement avant le 31 décembre de l'année en cours, les informations ou les certificats attestant de l'entretien régulier des installations et de l'élimination conforme à la réglementation des déchets issus de ses installations.



### 2.3.3. Débits maximums autorisés

- débit journalier : 20 m<sup>3</sup>/jour

### 2.3.4. Concentrations maximums autorisés

Les valeurs en concentration moyenne journalière correspondent à un échantillon moyen 24 h prélevé proportionnellement au débit rejeté.

Les analyses sont effectuées par des méthodes normalisées.

| Paramètre              | Concentration maximum |
|------------------------|-----------------------|
| Fluorures              | 30 mg/l               |
| Matières en suspension | 600 mg/l              |

## 3. COLLECTE DES DÉCHETS

L'Etablissement NOVALPQUARTZ doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ses produits et éviter leur déversement dans le réseau public d'assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à l'Article 2 du présent arrêté.

Les zones de stockages des produits chimiques et produits liquides usagés (huiles, solvants, hydrocarbures, etc.) doivent être mises sur rétention.

Les déchets liquides et solides devront être séparés des eaux usées déversées au réseau public d'assainissement, stockés dans des bidons, fûts, containers ou bennes et éliminés

L'Etablissement NOVALPQUARTZ doit par ailleurs s'assurer que les déchets récupérés sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur, par un organisme spécialisé.

L'Etablissement NOVALPQUARTZ devra fournir à la Collectivité, via le service d'assainissement, annuellement avant le 31 décembre de l'année en cours, les informations ou les certificats attestant du devenir des déchets issus de son activité (bordereaux de suivi des déchets).

## 4. MISE EN CONFORMITÉ DES REJETS

Sans objet